



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ

Хлебный проезд, д. 27, г. Набережные  
Челны, Республика Татарстан, Россия,  
423800, а/я 1166 тел. (8552) 53-44-50,  
факс 53-44-60  
ОГРН 1141650021534

Директору  
ПСК «ТатЭнергоСтрой»  
Ш.Ф. Шаймарданову  
Тел 20-23-01  
e-mail: info@psktes.ru

от 25.03.2020 № 92-134-15-2203  
на № 410 от 28.02.2020 года

Согласование трассы кабельных линий  
110 кВ в районе 51 комплекса вдоль пр.  
Сююмбике

На территории предназначенной для реализации плана по реконструкции «КЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Центр» и строительству «КЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Шильна», расположены следующие коммуникации ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»:

- Трубопровод х/б канализации Ду=110 мм;
- Трубопровод 2 нитки Ду=400 мм;
- Трубопровод хоз.питьевого водоснабжения Ду=200 мм, Ду=250 мм; Ду=400 мм;

Отметки уточнить по месту.

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» **согласовывает** места прохождения трасс кабельных линий 110 кВ, в соответствии с планом трассы при выполнении следующих условий:

1. В местах пересечения с сетями ВиК ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» трассу КЛ-110 кВ проложить в футляре во избежание повреждения кабеля, при производстве ремонтных работ на сетях ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

2. Пересечение с сетями ВиК выполнить в трубе высокого давления (с толщиной стенки трубы не менее 8,0 мм).

3. Пересечение с сетями ВиК методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ), прокладку кабеля КЛ-110 кВ предусмотреть ниже существующих сетей не менее 0,5 м.

4. Перед производством земляных работ, наличие и расположение существующих коммуникаций выявить методом шурфовки в присутствии представителей ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с отметкой в ордере. В случае повреждения инженерных сетей при производстве работ, затраты на их восстановление будут возложены на подрядчика.

5. Сохранить верхнее строение колодцев, предъявить представителю ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» по окончанию работ.

6. После подключения необходимо сдать исполнительную съемку с протоколом бурения в ОРТУ ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на место пересечения трассы КЛ-110 кВ с сетями ВиК.

Начальник предприятия  
городских сетей

В.Ф. Куденко тел. 53-44-79

А.С. Давыдов